KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
BAU, VERKEHR UND UMWELT
Abteilung für Umwelt

Abwasserreinigung und Siedlungsentwässerung
Michael Stampfli
Fachspezialist Abwasserreinigung
Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau
Direkt 062 835 33 91
michael.stampfli@ag.ch
www.ag.ch/bvu

23. Dezember 2016

Rückstellung Abwasserproben

Immer wieder kommt es vor, dass die Rheinüberwachungsstelle detektierte Stoffe meldet, welche nicht ins gereinigte Abwasser gehören. Damit die Beweiskraft der Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen (ARA) gegenüber der Behörde/Justiz gegeben ist, empfiehlt die Abteilung für Umwelt (Kanton Aargau), die 24 Stunden-Abwassersammelproben täglich zurückzustellen.

Hierbei wird unterschieden zwischen

- ARA ohne Industrieeinleiter (Chemische Industrie)
- ARA mit Industrieeinleiter (Chemische Industrie)
- ARA > 50'000 EW (Einwohnerwert)

In der Folge empfiehlt die Abteilung für Umwelt

A ARA ohne Industrieeinleiter (Chemische Industrie) oder < 50'000 EW, die Abwassersammelprobe (mind. 500 ml, Zu- und Ablauf) **3 Tage** bei 4°C aufzubewahren.

B ARA mit Industrieeinleiter (Chemische Industrie) oder > 50'000 EW, die Abwassersammelproben (mind. 500 ml, Zu- und Ablauf) **7 Tage** bei 4°C aufzubewahren oder einzufrieren.

Auf der folgenden Seite sind die Abwasserreinigungsanlagen nach den genannten Kriterien gegliedert aufgeführt:

ARA Aarau	B	ARA Aarburg	B
ARA Attelwil	A	ARA Baden	B
ARA Bremgarten	A	ARA Brugg	A
ARA Chlostermatte	A	ARA Falkenmatt	A
ARA Fislisbach	A	ARA Gontenschwil	A
ARA Hallwilersee	A	ARA Hornussen	A
ARA Kaisten	B	ARA Kelleramt	A
ARA Killwangen	A	ARA Kleindöttingen	A
ARA Klingnau	A	ARA Kölliken	A
ARA Leibstadt	A	ARA Lenzburg	B
ARA Leuggern	A	ARA Mellingen	A
ARA Mittleres Wynental	A	ARA Möhlin	A
ARA Muri	A	ARA Oberes Surbtal	A
ARA Oberrüti	A	ARA Reinach	B
ARA Reuss Schachen	A	ARA Rheinfelden	B
ARA Rudolfstetten	A	ARA Schmittenbach	A
ARA Schöftland	A	ARA Sins	A
ARA Stetten	A	ARA Surbtal	A
ARA Umiken	A	ARA Villnachern	A
ARA Wohlen	B	ARA Würenlingen	A
ARA ERZO Oftringen	B	ARA Zurzach	B
KKW Beznau	A	DSM Sisseln	B

Stand: 23.12.2016