

**DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES**

Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz

Checkliste Entfeuchter im bestehenden Schutzraum

Bewilligung Entfeuchter

Es ist gestattet, im Schutzraum einen Entfeuchter zu montieren. Dafür ist allerdings bei der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz eine Bewilligung einzuholen.

Einzureichende Dokumente

- Die vorliegende Checkliste unterzeichnet.
- Das ausgefüllte Dokument "Bewilligungsanfrage Schutzraum", auf Seite 2.
- Ein Grundrissplan, auf welchem die Lage des Entfeuchters inkl. der Leitung zum Ablauf / Sickerpackung eingezeichnet ist.
- Eine Demontageanleitung, die im Anschluss dauerhaft (z.B. laminiert und mit Betonklebeband) an der Panzertüre oder dem Entfeuchter zu befestigen ist.
- Eine Werkzeugliste für die fachgerechte Demontage des Entfeuchters.

Die vollständigen Unterlagen sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz digital (PDF) per Mail, bis **spätestens 6 Wochen** vor Baubeginn, einzureichen: ambkoordinationzs@ag.ch.

Gültige Weisungen

TWP 1984 und TWK 2017.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die Schutzraumkomponenten müssen auch nach dem Einbau des Entfeuchters jederzeit zugänglich und kontrollierbar sein (Funktionskontrolle).
- Es muss weiterhin möglich sein, Panzerdeckel und Panzertüre ohne Einschränkungen zu öffnen und zu schliessen.
- Der Entfeuchter ist so zu montieren, dass er jederzeit so einfach wie möglich demontiert und entfernt werden kann.
- Das Kondenswasser ist über das Übermittlungsrohr beim Panzerdeckel und anschliessend über die Sickerpackung oder den Ablauf im Notausstieg – wegzuführen.
- An der Panzertüre oder dem Entfeuchter ist eine dauerhafte Demontageanleitung anzubringen. Darauf steht: "Der Entfeuchter ist im Belegungsfall zu demontiert, er muss ausserhalb des Schutzraums gelagert werden. Die Entwässerungsleitung beim Übermittlungsrohr ist zu entfernen, das Übermittlungsrohr ist mit dem Zapfen zu verschliessen".
- Sämtliches Werkzeug, welches für die Demontage des Entfeuchters erforderlich ist, muss zwingend im Schutzraum gelagert oder montiert sein.
- Bei Umbauarbeiten ist der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz digital (PDF) eine Fotodokumentation per Mail einzureichen. In der Fotodokumentation sind sämtliche ausgeführten Arbeiten, inkl. der montieren Demontageanleitung und dem Werkzeug, abzubilden. Erst im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Arbeiten wie bewilligt ausgeführt wurden und nun als abgenommen gelten.

Durch die Unterzeichnung bestätigt der/die Projektverfasser/in, dass er/sie alle Punkte der Checkliste überprüft, verstanden und umgesetzt hat.

Datum, Ort:

Unterschrift:

Departement Gesundheit und Soziales
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
Koordination Zivilschutz
Postfach
Rohrerstrasse 7
5001 Aarau

Bewilligungsanfrage Entfeuchter im bestehenden Schutzraum

Sehr geehrte Damen und Herren

Objektadresse Schutzraum:

Beilagen:

Freundliche Grüsse

Beispiel Entfeuchter im bestehenden Schutzraum

